

上杭县人民政府办公室文件

杭政办〔2024〕16号

上杭县人民政府办公室 关于挂牌督办县级区域（行业） 性火灾隐患和重大火灾隐患单位的通知

有关乡（镇）人民政府，县直有关单位：

根据《龙岩市消防安全委员会办公室关于开展2024年区域（行业）性火灾隐患和重大火灾隐患单位集中挂牌督办工作的通知》（岩消安委办〔2024〕27号）要求以及有关会议精神，为切实防范化解重大消防安全风险，确保全县火灾形势稳定，经研究，决定对1处区域（行业）性火灾隐患和1家重大火灾隐患单位和实施挂牌督办。现将有关事项通知如下：

一、强化组织领导，压实工作责任。有关乡镇、单位要高度重视区域（行业）性火灾隐患和重大火灾隐患单位和集中挂牌督办工作，要迅速牵头组织制订整改方案，明确整改责任，做到责任、措施、资金、时限和临时管控预案“五落实”。

二、加强指导督促，确保整改到位。有关乡镇、单位要切实做到责任不落实不放过、隐患不整改不放过。整改期间，对于不放心、不托底的单位（场所），要依法采取强有力措施，启动临时管控预案，坚决遏制火灾事故发生。对因工作不到位、措施不落实而导致发生火灾的，严肃追究责任。县政府将适时对隐患整改情况进行督导检查，并纳入年度安全生产和消防工作考核内容。

三、及时梳理完善，建立长效机制。有关乡镇、单位要及时固化经验做法，聚焦关键环节，完善“源头管控、信息共享、联合监管、举报投诉、多户联防、技防应用”等全链条动态管理机制，防止问题隐患反弹。并将工作进展情况于每月 27 日前报县消安委办（联系人及电话：林宇，0597-3318103，邮箱：shxfdd@163.com）。

附件：1.县级挂牌督办的区域（行业）性火灾隐患名单
2.县级挂牌督办的重大火灾隐患单位名单

上杭县人民政府办公室

2024 年 7 月 5 日

附件 1

县级挂牌督办的区域（行业）性火灾隐患名单

序号	县（市、区）	隐患区域（行业）	地址	隐患区域（行业）基本情况	隐患内容	政府督办领导	行业主管部门/属地政府	计划整改期限
1	上杭县	集镇市场	白砂镇集镇	上杭县白砂镇集镇市场片区（含农贸市场）属多层民用建筑，建筑面积5500 m ² ，属人员密集场所	1. 室外消火栓系统故障无水； 2. 室内消火栓系统消防泵、喷淋泵无法联动启动、消防控制室远程启动功能故障； 3. 火灾自动报警系统主机存在屏蔽点，声光报警系统故障，火灾应急广播系统故障； 4. 自动消防设施未设置备用电源； 5. 消防控制室未落实24小时双人持证上岗值班制度。	张邓平	县商务局 白砂镇政府	2024年12月31日

附件 2

县级挂牌督办的重大火灾隐患单位名单

序号	县(市、区)	单位(场所)名称	地址	建筑(场所)基本情况	隐患内容	消防安全责任人及联系方式	政府督办领导	行业主管部门/属地政府	计划整改时限
1	上杭县	上杭县鑫程副食店	上杭县临城镇城北村金岗山路 10-14 号	场所使用功能为商场，建筑面积 224 m²，地上 1 层，主体建筑为二类高层民用建筑	1. 仅有一个安全出口； 2. 通透性吊顶开口部分面积占吊顶总面积的比例不大于 70%，吊顶下方未设置喷头，顶棚下方的喷头选型错误，采用下垂型喷头，未采用直立型或通用型喷头； 3. 火灾自动报警系统的部分感烟探测器故障； 4. 仅设置 1 个室内消火栓，至少应增设 1 个； 5. 未设置消防软管卷盘； 6. 灯饰采用可燃材料。	赖小兰 18159853159	张邓平	县市场监督管理局 临城镇政府	2024 年 9 月 30 日

